



記1.配管は、別刷「付属配管組み立て要領書」に従って組み付けて下さい。
 2.記載寸法は、概略寸法を示してありますので、参考値として下さい。
 3.本体及び配管部は60℃の高温となりますので、必ず断熱材等で囲い
 万一人が触れても火傷しないように施工して下さい。

1	目隠しシール	13	シール		
1	製品銘版	12	シール		
1	電源コード	11	平行ビニール 2.7m		
1	オーバーフロー継手	10	ABS		
1	塩水チューブ	9	ナイロン φ6×φ4		
1	上部フィルター	8	耐熱ABS		
4L	イオン交換樹脂	7	カチオン		
1	通水管 (下部フィルター付)	6	HTPVC/耐熱ABS		
1	配管口	5	BC 20A		
1	樹脂タンク	4	FRP		
1	キャップ	3	PE		
1	再生タンク	2	PE		
1	再生バルブ	1		AC100V (電源コード付)	
数	品名	項番	材質	図番	重量
	承認製図検図検図	図	全自動軟水器		尺度
↓		名	RP-04DH型 (60℃以下) (付属配管支給、配管口BC仕様)	外形図	
		図番	S F - 3 6 3 0 3		

KURITA クリタック株式会社