



記1.配管は、別刷「付属配管組み立て要領書」に従って組み付けて下さい。
 2.記載寸法は、概略寸法を示してありますので、参考値として下さい。
 3.本体及び配管部は60℃の高温となりますので、必ず断熱材等で囲い万一人が触れても火傷しないように施工して下さい。

1	目隠しシール	17	シール		
1	製品銘版	16	シール		
1	電源コード	15	平行ビニール線2.7m		
1	配管口	14	BC	20A	
1	エアージャッキ	13	PVC/ABS	図示せず	
1	下部フィルター(通水管付)	12	耐熱ABS	図示せず	
1	通水管	11	耐熱PVC	図示せず	
1	オーバーフロー継手	10	ABS		
18L	イオン交換樹脂	9	カチオン樹脂		
1	上部フィルター	8	耐熱ABS	図示せず	
1	塩投入口カバー	7	PE		
1	塩水チューブ	6	NY	φ6×φ4	
1	排水ホース	5	ブレードホース	φ15×φ20-1m	図示せず
1	再生タンク	4	PE		
1	再生バルブ&タイマ	3		AC100V(電源コード付)	
1	樹脂タンク	2	FRP	図示せず	
	軟水器組立	1			

数	品名				項番	材質	図番	重量
	承認	製	図	検	図	全自動軟水器		
						RP-18DH型(60℃以下)		
						(付属配管支給、配管口BC仕様)		
1					名	外形		
					図番	SF-36306		

KURITA クリタック株式会社

改訂

改訂