



- 記1.配管は、別刷「付属配管組付要領書」に従って組付けて下さい。
- 2.記載寸法は概略寸法を示してありますので参考値として下さい。
- 3.本体及び配管部は60℃の高温となりますので、必ず断熱材等で  
 囲い、万一人が触れても火傷しないように施工して下さい。
- 4.配管はステンレス製を使用しています。

1	目隠しシール	19		シール
1	製品銘版	18		シール
1	電源コード	17		平行ビニール線2.7m
1	配管口	16	BC	20A
1	エアージャッキ	15	PVC/ABS	図示せず
1	下部フィルター(通水管付)	14	耐熱ABS	図示せず
1	通水管	13	耐熱PVC	図示せず
1	オーバーフロー継手	12	ABS	
1	イオン交換樹脂	11	カチオン樹脂	図示せず
1	上部フィルター	10	耐熱ABS	図示せず
1	塩水チューブ	9	NY	φ6×φ4
1	検水バルブ(ボールバルブ)	8	BS	PT1/4
1	原水バルブ	7	BC	20A
1	圧力計	6		φ50×0.8MPa×R1/4
1	排水ホース	5	ブレードホース	φ15×φ20-1.5m
1	再生タンク	4	PE	
1	再生バルブ&タイマ	3		AC100V(電源コード付)
1	樹脂タンク	2	FRP	図示せず
	軟水器組立	1		

数	品名	項番	材質	図番
	承認 製 図 検 図 検 図	機種・用途 全自動軟水器		
1		図	RP-40DH型(60℃以下) (20ASUS配管、配管口BC仕様)	外形 図
		名	S F - 3 6 3 0 8	
		番		

**KURITA** クリタック株式会社

2

5  
6